



Product Service

(1) **EU-Baumusterprüfbescheinigung**

- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – **Richtlinie 2014/34/EU**
- (3) EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

TPS 19 ATEX 103415 0002 U Rev. 00



- (4) Produkt: **Zapfventil**
 Typ(en): ZVA SL, ZVA VI, ZVA VA (SS), ZVA GBZ, ZVA RG, ZVA EP, ZVA TD, ZVA SL2, ZVA SL2 GR, ZVA SL2 GRV, ZVA SL2 GRVP, ZVA SL2 GRVP-WT, ZVA 200 GR, ZVA 25, ZVA 25 AF, ZVA 25 VI, ZVA 25 EP, ZVA 25 VD, ZVA 32, ZVA AdBlue LV, ZVA AdBlue HV
- (5) Hersteller: ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co. KG
- (6) Anschrift: Schnackenburgallee 121
22525 Hamburg
DEUTSCHLAND
- (7) Die Bauart des unter (4) genannten Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.
- (8) Die TÜV SÜD Product Service GmbH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0123 nach Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 26. Februar 2014 die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind im vertraulichen Prüfbericht TB_713145452_Rev_00 festgelegt.
- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 EN 13012:2012
- (10) Ein „U“ hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass diese Bescheinigung nicht mit einer Bescheinigung für Geräte oder Schutzsysteme verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf nur als Grundlage für die Bescheinigung eines Gerätes oder Schutzsystems verwendet werden.
- (11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Produktes gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Produktes. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Bescheinigung.
- (12) Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

Ex II 1 G Ex h IIA

und gilt für: $T_a = -20^{\circ}\text{C}$ bis $+55^{\circ}\text{C}$
 (Alle Varianten außer Low Temperature Variante "LT")
 $T_a = -40^{\circ}\text{C}$ bis $+55^{\circ}\text{C}$
 (Low Temperature Variante gekennzeichnet mit "LT")

Zertifizierstelle Explosionsschutz
Ridlerstraße 65, 80339 München

München, 17.05.2019

Stefan Vierbücher

EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und Hologramm haben keine Gültigkeit.
 Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung von TÜV SÜD Product Service GmbH.
 Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX5A 103415 0001 Rev.00.

